



## STADT WIESLOCH

Stadtwerke Wiesloch / Technischer Betriebsleiter  
Stadtwerke / Herr Kleemann  
Tel.: 58803-20

Vorlage Nr.	165/2019
-------------	----------

Aktenzeichen:	815.61
---------------	--------



### Tagesordnungspunkt:

Trinkwasserleitungserneuerung Baiertal 'Am Krähberg' - Baubeschluss

### Beratungsfolge:

<b>Betriebsausschuss</b>	<b>11.09.2019</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Ortschaftsrat Baiertal</b>	<b>17.09.2019</b>	<b>öffentlich</b>

Vorangegangene Beratungen:

### Vorschlag der Verwaltung:

Der Betriebsausschuss stimmt unter der Voraussetzung, dass der Ortschaftsrat ebenfalls zustimmt der Erneuerung der Trinkwasserleitung in Baiertal „Am Krähberg“ mit einem Projektvolumen von 384 T€ zu.

Gleichzeitig wird die Betriebsleitung ermächtigt, die nächsten Planungsschritte abzurufen.

Der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 19 T€ wird zugestimmt. Der in der Satzung zum Wirtschaftsplan 2019 festgelegt Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird dadurch nicht überschritten, da die Verpflichtungsermächtigung für den Hochbehälter Baiertal in dieser Höhe reduziert werden kann.

### Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung:

**Ja**

In Form von:

- Presseveröffentlichung
- Ausführliche Informationen auf der Internetseite (Pläne/Hintergrundwissen etc)
- Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen
- Info-Veranstaltung
- Bürgerbeteiligung durch:

**Nein**

Begründung:

### INSEK-Maßnahme:

Ja  **Nein**

**Finanzierung:**

Im Investitionsplan 2019 sind 265 T€ für die Maßnahme veranschlagt sowie zusätzlich 100 T€ als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020. Die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 19 T€ kann über nichtbenötigte Mittel aus der Verpflichtungsermächtigung von 1.066 T€ für den Hochbehälter Baiertal gedeckt werden, da die Aktualisierung der Kostenschätzung für diese Maßnahme "nur" 945 T€ vorsieht.

**Begründung:**

Der Leitungsbestand in dem Gebiet ist mit einem Alter von rd. 60 Jahren in keinem guten Zustand. Zahlreiche Rohrbrüche in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass eine Leitungserneuerung sinnvoll ist. Hinzu kommt, dass aufgrund der Bodenverhältnisse (sog. Fließmergel) Rohrbrüche großflächige Unterspülungen und damit erhebliche Schäden am Straßenkörper und angrenzenden Grundstücken verursachen können. So hat ein Rohrbruch an Weihnachten 2014 aufgrund von Unterspülungen im Straßenbereich großflächige und kostspielige (rd. 50 T€) Reparaturen am gesamten Straßenkörper nach sich gezogen.

Aufgrund der dokumentierten Rohrbrüche wird das Gefahrenpotential „Am Krähberg“ in dem gesamten Teilbereich am höchsten eingestuft. Die benachbarten Straßen dürfen mittelfristig aber ebenfalls nicht aus den Augen verloren werden.

Der Ausbaubereich umfasst eine Länge von rd 300m und somit die gesamte Straßenlänge von der Sinsheimer Straße bis zur Kreuzung mit der Schulstraße. Ebenfalls ausgetauscht werden die Hausanschlüsse, die ein ähnliches Alter wie die Hauptleitung vorweisen. Zwischenzeitlich schon erneuerte und in PE ausgeführte Anschlussleitungen werden in der Regel nur umgebunden. Die Trinkwasserversorgung wird während der Dauer der gesamten Baumaßnahme (bis auf kurze Unterbrechungen) aufrecht erhalten bleiben.

Nach Abstimmung mit der Tiefbauabteilung sind in dem Zuge keine größeren Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Eine Abstimmung mit den anderen Leitungsträgern hat ebenfalls schon stattgefunden; auch hier sind keine größeren Austauschmaßnahmen vorgesehen.

Das Büro Albrecht hat die Maßnahme bis zur Entwurfsreife geplant und eine Kostenberechnung erstellt die unter Berücksichtigung von Nebenkosten und einem Ansatz von 10% für Unvorhergesehenes zu einem Projektvolumen von 384 T€ führt.

Nach Beschluss durch die Gremien wird die Maßnahme ausschreibungsreif geplant, im Herbst öffentlich ausgeschrieben mit dem Ziel einer Auftragsvergabe noch vor dem Jahreswechsel. Die Arbeiten sollen, nach der Winterpause 2019/ 2020 durchgeführt werden. Ge-rechnet wird mit einer Bauzeit von 10-14 Wochen.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird rechtzeitig zu einer Anliegerversammlung eingeladen, um die betroffenen Anwohner und Bürger umfassend zu informieren.

Sachbearbeitende Fachgruppe:	Handzeichen: 	Datum: 25.08.19
Mitzeichnung durch FB:	Handzeichen:	Datum:
Zustimmung Gleichstellungsstelle:	Handzeichen:	Datum:
Zustimmung BM:	Handzeichen:	Datum:
Zustimmung OB:	Handzeichen: 	Datum: 30.05.19