



STADT WIESLOCH

Stadtwerke Wiesloch / Technischer Betriebsleiter
Stadtwerke / Rüdiger Kleemann
Tel.: 58803-20

Vorlage Nr.	136/2017
-------------	----------

Aktenzeichen:	815.524
---------------	---------

AY

Tagesordnungspunkt:

Hauptpumpwerk Walldorf; Sanierung 2. Reinwasserkammer; Vergabe

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss	13.09.2017	öffentlich
Vorangegangene Beratungen: T + U (Baubeschluss)	31.05.2017	öffentlich

Vorschlag der Verwaltung:

Der Betriebsausschuss stimmt der Vergabe der Betonsanierungsarbeiten für die Sanierung der 2. Reinwasserkammer des Hauptpumpwerkes zum Preis von 118.470,97 € (netto) an die Fa. GSB Haungs aus Lahr zu.

Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung:

Ja

In Form von:

Pressemitteilung

Ausführliche Informationen auf der Internetseite (Pläne/Hintergrundwissen etc)

Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen

Info-Veranstaltung

Bürgerbeteiligung durch:

Nein

Begründung:

Beschluss des Ortschaftsrats:

Finanzierung:

2017: Ansatz Behältersanierung 2. Kammer: 112 T€

2018: Vorgriff Behältersanierung 2. Kammer: 123 T€

Begründung:

Die Reinwasserkammern sind Bestandteil des Hauptpumpwerkes Walldorf (BJ 1963) und wurden zuletzt vor 17 Jahren mit einem neuen Anstrich versehen. Untergrund, Beschichtung und Anstrich sind stark sanierungsbedürftig. Mit Beschluss des T+U vom 31.05.2017 wurde die Durchführung der Behältersanierung (2. Kammer) mit einem Projektvolumen von 235 T€ und dem Vorgriff auf den Wirtschaftsplan 2018 zugestimmt.

Auf Basis des Bieterkreises für die 1. Behälterkammer wurden die Arbeiten für den Teil Betonsanierung der 2. Wasserkammer bei 5 Fachfirmen im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung angefragt. 2 Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Wir empfehlen, den Zuschlag auf Basis des Vergabevorschlags des Ing-Büro Schulz dem wirtschaftlichsten Angebot der Fa. GSB Haungs aus Lahr/Schwarzwald zu erteilen.

Die geprüfte Angebotssumme von 118.470,97€ (netto) liegt unter der Kostenberechnung

Neben der eigentlichen Betonsanierung fallen noch Edelstahlarbeiten (Leiter, Podeste) sowie Rohrleitungsarbeiten (Mauerdurchführungen etc.) an.

Die Arbeiten sollen in der abnahmeschwachen Zeit (Winterhalbjahr 2017/2018) durchgeführt werden.

Sachbearbeitende Fachgruppe:

Handzeichen:

Datum: 31.08.17

Mitzeichnung durch FB:

Handzeichen:

Datum: 05.09.17

Zustimmung Gleichstellungsstelle:

Handzeichen:

Datum:

Zustimmung BM:

Handzeichen:

Datum: 05.09.17

Zustimmung OB:

Handzeichen:

Datum: